

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Ласточка»
(МДОУ «Детский сад «Ласточка»)

4а микрорайон, д.97а, г. Качканар,
Свердловская область, 624351
телефон: (34341) 69142, 69143
E-mail: dou.las@kgo66.ru
ОКПО 52329152 ОГРН 1026601126342
ИНН/КПП 6615007153/668101001
Исх. №190 от 15.07.2022г.

Заместителю прокурора города
младшему советнику юстиции
В.Л. Узенькову

**Ответ на Представление
об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности
МДОУ «Детский сад «Ласточка»**

15 июня 2022г. при проведении выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях МДОУ «Детский сад «Ласточка» по адресу г. Качканар, 4а микрорайон, д.97а, ул. Мира, 2а, ул. Мира, 2б выявлены нарушения пожарной безопасности:

Здание 4а микрорайон, д.97а.

1. На здании детского сада отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненных на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенных к электрической сети и включенных в ночное время.

МДОУ «Детский сад «Ласточка» приобрело указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненный на светоотражающей поверхности.

2. В помещении пищеблока горючие материалы размещены на расстоянии менее 1 метра от эл. щита.

МДОУ «Детский сад «Ласточка» освободило площадь около электрического щита. Работникам пищеблока сделано замечание, администрация детского сада осуществляет контроль за приемом продуктов и за размещением тары из-под продуктов не допуская ее размещение около электрического щита.

3. Под лестничной клеткой, расположенной в правом крыле здания, расположено складское помещение.

Складское помещение под лестничной клеткой ликвидировано. Чистящее средство, которое в нем хранилось размещено в здании холодного склада.

4. Помещение холодного склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлено служебное письмо с просьбой выделения финансовых средств для оборудования здания холодного склада автоматической пожарной сигнализацией (служебное письмо от 12.07.2022 №187).

5. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлено служебное письмо с просьбой выделения финансовых средств для установки системы автоматической разблокировки или открывания ворот (служебное письмо от 12.07.2022 №187).

Здание ул. Мира, д.2а

1. В здании детского сада средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая сигнализация и система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленного изготовителем, при отсутствии информации

изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации без проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с периодичностью 1 раз в год.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлены служебные письма с просьбой выделения финансовых средств для замены автоматической системы сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на новые в связи с истечением сроков эксплуатации (более 10 лет):

- от 12.10.2020г. №197;
- от 13.01.2021г. №02;
- от 10.03.2021г. №32;
- от 18.05.2021г. №73;
- от 12.07.2022г. №187.

2. На здании детского сада отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненных на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенных к электрической сети и включенных в ночное время.

МДОУ «Детский сад «Ласточка» приобрело указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненный на светоотражающей поверхности.

3. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлено служебное письмо с просьбой выделения финансовых средств для установки системы автоматической разблокировки или открывания ворот (служебное письмо от 12.07.2022 №187).

Здание ул. Мира, д.26

1. В здании детского сада средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая сигнализация и система оповещения людей о пожаре) эксплуатируются сверх срока службы (свыше 10 лет), установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации без проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности с периодичностью 1 раз в год.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлены служебные письма с просьбой выделения финансовых средств для замены автоматической системы сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на новые в связи с истечением сроков эксплуатации (более 10 лет):

- от 12.10.2020г. №197;
- от 13.01.2021г. №02;
- от 10.03.2021г. №32;
- от 18.05.2021г. №73;
- от 12.07.2022г. №187.

2. На здании детского сада отсутствуют указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненных на светоотражающей поверхности либо световыми указателями, подключенных к электрической сети и включенных в ночное время.

МДОУ «Детский сад «Ласточка» приобрело указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, выполненный на светоотражающей поверхности.

3. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку или открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлено служебное письмо с просьбой выделения финансовых средств для установки системы автоматической разблокировки или открывания ворот (служебное письмо от 12.07.2022 №187).

4. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак не оборудованы противопожарными дверями 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.

На имя Начальника Управления образованием Качканарского городского округа направлено служебное письмо с просьбой выделения финансовых средств для оборудования противопожарными дверями 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра выходов с лестничных клеток на чердак (служебное письмо от 12.07.2022 №187).

К ответственным за пожарную безопасность лицам в МДОУ «Детский сад «Ласточка» применено дисциплинарное взыскание в виде замечания (приказ №81од от 07.07.2022г.). Копия приказа прилагается.

Заведующий



Н. А. Лаптева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587335

Владелец Лаптева Надежда Анатольевна

Действителен с 26.09.2022 по 26.09.2023